

YPOAr-500Y/8Y 型空分设备考核报告


YPOAr-500Y/8Y 液体空分设备考核参数

经过连续 72 小时的测试，YPOAr-500Y/8Y 液体空分设备液氧及液氮产量均满足合同要求，设备运行参数如下：

产品名称	产量 Nm ³ /h	纯度	备注
液氧	500	99.8%O ₂	贮槽计量
液氮	8	≤2ppmO ₂ ≤8ppmN ₂	量筒计量

签字

庚茂：

开封淳泰 

日期：2026.9.14

日期：2026.9.14